



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



2º GBM - Méier
CERTIFICADO DE DESPACHO
DI-03325/22

Impresso em 10/04/2023 16:29:39

Certificamos que no processo nº E27/5111/11210/2022 no qual POVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA solicita Análise de projeto (Laudo de Exigências) referente à edificação situada na RUA DA PROCLAMACAO, 798 , BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO, foi exarado o seguinte despacho: INDEFERIDO.

- Atentar para o Art.11 do Decreto Nº 42 de 17 de Dezembro de 2018;
- Atentar para todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico exigidas para edificação, conforme a tabela 8 do Decreto Nº 42 de 17 de Dezembro de 2018;
- Fazer o preenchimento completo e correto do Quadro Resumo, indicando o posicionamento dos hidrantes e mangotinhos e dos pontos de iluminação de emergência. Devendo também informar o número correto de pavimentos.
- No caso da edificação não ser abastecida por gás combustível (gás natural ou gás liquefeito de petróleo - GLP), deverá indicar esta informação no Quadro Resumo. No caso da edificação ser abastecida por gás natural ou GLP, deverá indicar esta informação no Quadro Resumo. No caso de GLP, representar em planta a localização e os componentes da central de GLP, seguindo as instruções previstas na NT 3-02 - Gás (GLP/GN) - Uso predial. Item 5.3.8 letra i) da NT 1-01;
- Atualizar o UPLOAD do Quadro Resumo;
- Atentar para o item 7.1 da NT 2-20;
- Atentar para o item 6.15.1 da NT 2-19;
- O Memorail Descritivo deve contemplar as medidas de segurança contra incêndio e pânico exigidas para edificação e estar de acordo com o COSCIP vigente. O responsável técnico deve assinar uma das páginas, rubricar e carimbar todas as páginas;
- Os símbolos gráficos para projetos de segurança contra incêndio e pânico devem estar de acordo com a NT 1-03;

Este indeferimento foi gerado após o prazo de 15 dias, estabelecido no bilhete eletrônico, criado em 17/02/2022, sem que tenha havido o cumprimento das pendências.

Para visualizar se existem bilhetes emitidos, favor acessar a consulta de processos na página da DGST.

Obs.: Na reapresentação do processo, favor anexar a cópia ou original do presente despacho indeferido (DI), a fim de agilizar a análise do processo. O corpo do despacho indeferido poderá ser utilizado para realizar comentários pertinentes para cada item mencionado. Caso prefira, confeccione um documento explicando o atendimento dos itens do despacho indeferido.

Rio de Janeiro, 8 de Março de 2022.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Elaborado por: Gustavo de Oliveira Cardoso
Capitão BM - Rg CBMERJ - 49.146
Chefe da SST
Assinado eletronicamente em 09/03/2022 às 14:25:56.

Conferido por: André Soares de Barros
Tenente-Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.804
Cmt do 2º GBM
Assinado eletronicamente em 10/03/2022 às 14:27:50.

ATENÇÃO:
O presente NÃO é DOCUMENTO HÁBIL para OBTENÇÃO de HABITE-SE e ALVARÁ.

Impresso em 10/04/2023 16:29:39