



Descrição	Subsolo	Térreo	Garagem	2º Pavimento	Tipo 4º ao 9º Pav.	Cobertura	Entreferro	CMI	CME	CMV	Total
<b>QUADRO DE ÁREAS</b>											
ATC (m²)	-	233.88	-	231.92	-	-	-	-	-	-	465,8
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES – NT 2-01</b>											
AP 10L - 2-A	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CO2 4KG - 2B:C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
CO2 6KG - 5-B:C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
P6 ABC 4KG - 2-A:20-B:C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
P6 ABC 6KG - 3-A:20-B:C	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	4
PQS BC 6KG -20-B:C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

<b>SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – NT 2-08</b>							
Lotação:	-	96	-	163	-	-	-
Tipo de edificação	Grupo e divisão	Pavimento	Sem chuveiros ou sem detectores...	Com chuveiros ou com detectores...	Tipo de escada	-	-
Escolar	E-1	Térreo e Superior	Saída única	Saída única	Mais de uma saída	-	-
Capacidade de unidade de passagem:	100						
Número de unidade de passagem projetada:	2						
PCF 60	-	-	-	-	-	-	0
PCF 90	-	-	-	-	-	-	0

<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-06</b>							
Blocos Autônomos	-	-	10	-	7	-	17
Sistema de Baterias	-	-	-	-	-	-	0
Sistema de Geradores	-	-	-	-	-	-	0

<b>SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-05</b>											
Código da Placa	Dimensões(mm)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
13E	316x158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	316x158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
15E	316x158	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
16D	316x158	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
17	316x158	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3
19	179x179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
23	179x179	-	3	-	2	-	-	-	-	-	5
1	200x100	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	200x100	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	150X150	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
6	200x100	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

<b>RISCOS ESPECIAIS – DECRETO Nº 42/2018</b>	
	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis
x	Gás liquefeito de petróleo
	Gás natural
	Armazenamento de produtos perigosos
	Fogos de artifício
	Vaso sob pressão (caldeira)
	Grupo motogerador
	Sistema de ar condicionado e ventilação mecânica
x	Exaustão mecânica da(s) cozinha(s)

<b>MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – DECRETO Nº 42/2018</b>	
x	Tabela adotada, conforme anexo III do Decreto nº 42/2018
x	Extintores
	Hidrantes e mangotinhos
	Chuveiros automáticos
x	Sinalização de segurança
x	Iluminação de emergência
	Alarme de incêndio
	Deteção de incêndio
x	Saídas de emergência
	Plano de emergência
	SPDA
	Controle de fumaça
	Hidrante urbano
	Acesso de viaturas em edificações
	Compartimentação vertical
	Compartimentação horizontal
	Segurança estrutural contra incêndio
	Controle de Materiais de Acabamento
	Separação entre edificações
	Elevador de emergência
	Brigada de incêndio
	Sistema de resfriamento
	Sistema fixo de gases limpos e CO2
	Sistema de espuma

<b>IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO</b>			
Endereço: Rua Major Fajardo, nº 109 - Porto Velho, Carmo/RJ			
Proprietário: Prefeitura Municipal de Carmo			
Responsável técnico de segurança: Marcelo Damaceno Almeida			
Conselho Técnico: CREA/RJ			
Decreto Estadual adotado (nº e ano): Decreto Estadual nº 42/20018		Nº de pavimentos: 2	nº de matrícula: 1997100318
Edificação construída ou licenciada anterior à vigência do Decreto nº 42/2018:		SIM ( X )	Ocupação do subsolo: -
Lotação prevista (apenas para áreas que desenvolvam ocupação do Grupo F): -		NÃO ( )	Ano da construção ou do licenciamento: -
Descreva como se dá o sistema de condicionamento de ar da edificação (central de ar, split, etc.): ventiladores			

**MCN**  
Engenharia e serviços Ltda

**PROJETO PPCI DA ESCOLA MUNICIPAL NEILTON CUNHA RIBEIRO**

Endereço: Rua Major Fajardo, nº 109 - Porto Velho do Cunha - Carmo/RJ

Proprietário: Prefeitura Municipal de Carmo

Autor do Projeto e Responsável Técnico: Marcelo Damaceno Almeida

Proprietário

Engenheiro civil e Sg. do Trabalho  
CREA-RJ 1997100318

ART: 2020210224784

APROVAÇÃO:

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO LOTE	366,82m²
PAV. TÉRREO	233,88m²
PAV. SUPERIOR	231,92m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	465,80m²

Assunto: Planta Baixa, Cortes, Fachada, Cobertura, Situação e Localização.

Obs.: Folha: 01/02  
R01  
A1

Data: 20/01/2022 Escala: indicada