



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



Laudo de Exigências nº LE-03765/22
16º GBM - Teresópolis

Impresso em 10/04/2023 16:22:11

PROTOCOLO

Processo: E27/2586/11210/2022
OBM: 16º GBM - Teresópolis
Data de entrada: 25/01/2022

REFERÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO

Endereço: RUA PREFEITO MANOEL GOMES DE ARAÚJO - 175 - VAL PARAÍSO - CARMO - RJ

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Classificação: E-1 - ESCOLAR EM GERAL
Complemento: TODA EDIFICAÇÃO
Finalidade: CRECHE ESCOLA, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.
Lotação: NÃO HÁ
Necessita de Certificado de Vistoria Anual (CVA): NÃO

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

Quantidade de pavimentos: 2
Mezanino/jirau: NÃO
Área total construída: 441,72 m²
Lojas/Salas: NÃO
Piscina em área comum: NÃO
Construída ou licenciada anteriormente ao código: NÃO

RESPONSÁVEIS PELA EDIFICAÇÃO

Responsável Legal: ESCOLA ESTADUAL PADRE APRÍGIO JUSTINIANO BARBOSA DE MORAES
CPF/CNPJ: 29128741000134
Prof. Resp. pelo Levantamento Arquitetônico: MARCELO DAMACENO ALMEIDA - CREA: 1997100318
Prof. Resp. pelo Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico: MARCELO DAMACENO ALMEIDA - CREA: 1997100318
Cadastrado: NÃO CADASTRADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

- ART Nº 2020210190802-REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO-MARCELO DAMACENO ALMEIDA-CREA: 1997100318

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO:

- APARELHO EXTINTOR
- SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

RISCOS ESPECÍFICOS PRESENTES NO PROJETO APROVADO:

- CENTRAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
- EXAUSTÃO MECÂNICA DA(S) COZINHA(S)

OBSERVAÇÃO(ÕES):

1) Por ocasião da solicitação do Certificado de Aprovação (CA), o requerente deverá apresentar as seguintes Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) / Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), devendo constar a numeração do Laudo de Exigências:

1.1) instalação, inspeção ou manutenção dos dispositivos preventivos, de acordo com as respectivas Notas Técnicas e executados em conformidade com o Projeto cancelado com a mesma numeração do presente Laudo de Exigências.

1.2) instalação ou manutenção do sistema de gás combustível (central de GLP e rede de distribuição interna), bem como ensaio de estanqueidade, de acordo com a Nota Técnica - NT 3-02:2019e ABNT NBR 13523:2017.

1.3) construção das estruturas de abrigo resistente ao fogo com TRRF mínimo de 120 min, de acordo com as Notas Técnicas NT 2-19:2019 e NT 3-02:2019.

1.4) instalação ou manutenção do sistema de exaustão mecânica da cozinha, de acordo com a Nota Técnica - NT 3-01:2019;

2) Deverá apresentar cópia da(s) nota(s) fiscal(is) dos dispositivos preventivos (extintores, placas de sinalização de emergência, luminárias e blocos de iluminação de emergência e etc.) referentes à aquisição, inspeção ou manutenção dos dispositivos exigidos no projeto de SCIP cancelado pelo CBMERJ.

3) A edificação/área de risco foi aprovada para utilização de uma central de gás combustível, contendo 02 (dois) cilindros de 45 Kg GLP, totalizando 90 Kg de GLP, situada no pavimento térreo e fora da projeção da construção. Não sendo admitido abastecimento de outro tipo de gás combustível sem a prévia autorização pela SST do 16º GBM – Teresópolis.

4) Caso haja venda e/ou manipulação de líquidos inflamáveis, a edificação/área de risco só poderá armazenar o limite máximo de 250L (duzentos e cinquenta litros).

5) A edificação/área de risco foi aprovada para uso exclusivo de atividades escolares, sendo vetadas atividades de diversões públicas com reunião de público e execução de música mecânica e/ou ao vivo, sem a prévia apreciação por parte do CBMERJ.

6) A implantação e a substituição dos materiais utilizados em acabamento e revestimento (CMAR) são de responsabilidade dos responsáveis técnicos, sendo a manutenção e a conservação destes materiais de responsabilidade do proprietário ou responsável legal pelo uso da edificação.

7) O presente não isenta os proprietários das exigências de outros órgãos previstas em legislação específica.

8) As instalações elétricas em geral deverão obedecer à NBR 5410:2004 e serem protegidas por chaves de desarme automáticos.

9) As medidas de segurança contra incêndio e pânico deverão ser projetadas e executadas sob a responsabilidade técnica de profissionais legalmente habilitados pelos respectivos Conselhos de Classe (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU) e cadastrados junto ao

Impresso em 10/04/2023 16:22:11



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

CBMERJ. São responsáveis pela sua respectiva conservação os proprietários, síndicos ou aqueles que, devidamente inscritos no Corpo de Bombeiros, assumam a responsabilidade correspondente.

10) Caso haja informações incorretas no processo ou mudanças das condições estruturais ou de finalidade do estabelecimento, este documento perderá a sua validade.

11) Considerando o disposto no artigo 3º do Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018, intitulado Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP), que estabelece que para o licenciamento das edificações ou áreas de risco classificadas no COSCIP será necessária a apresentação do Certificado fornecido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). A ocupação da edificação/área de risco a que se refere este Laudo de Exigências está necessariamente condicionada à prévia solicitação e obtenção, pelas pessoas mencionadas nos artigos 38, 39 e 40, do Cap. IX do COSCIP, no que couber, de Certificado junto ao CBMERJ, o qual perderá a validade caso haja qualquer alteração nos fatores de natureza estrutural, ocupacional e humana levados em consideração pelo CBMERJ quando da sua expedição.

RJ, 28 de junho de 2022.

Elaborado por: Rubens Ferreira Portes Filho
Capitão BM - Rg CBMERJ - 43.935
Chefe da SST
Assinado eletronicamente em 28/06/2022 às 14:03:04.

Conferido por: Luciano de Oliveira Araujo
Tenente-Coronel BM - Rg CBMERJ - 24.842-7
Cmt do 16º GBM
Assinado eletronicamente em 30/06/2022 às 13:00:44.

Impresso em 10/04/2023 16:22:11