

**RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA E SUBSISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARMO**

Dr. Michel João Ferreira Barros - pH.D. em Genética e Biologia Molecular. Laboratório de Análises de Água. Prefeitura de Carmo

| DATA      | ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA |                                      | BACTERIOLÓGICO                                                |         | FÍSICO QUÍMICO |        |         |                |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|----------------|
|           |                             |                                      | De acordo com a Portaria 05, XX - 2017 do Ministério da Saúde |         | presença 100mL |        |         |                |
|           |                             |                                      |                                                               |         | <15uH          | <5,0uT | 6 a 9,5 | 0,2 a 2,0 mg/L |
| COLETA    | BAIRRO/DISTRITO             | LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...          | C. TOTAIS                                                     | E. coli | COR            | TUR    | pH      | CLR            |
| 5/10/2021 | São Manoel                  | Torneira Bebedouro                   | Aus.                                                          | Aus.    | 8              | 3.46   | 6.6     | 0.13           |
| 5/10/2021 | São Manoel                  | Torneira Bebedouro                   | Aus.                                                          | Aus.    | 8.2            | 3.41   | 6.6     | 0.15           |
| 5/10/2021 | São Manoel                  | Reservatório                         | Aus.                                                          | Aus.    | 21.3           | 4.01   | 6.5     | 1.79           |
| 5/10/2021 | São Manoel                  | Reservatório                         | Aus.                                                          | Aus.    | 20             | 4.03   | 6.5     | 1.78           |
| 5/10/2021 | São Manoel                  | Torneira Saída                       | Aus.                                                          | Aus.    | 4              | 1.98   | 6.2     | 0.5            |
| 5/10/2021 | São Manoel                  | Torneira Saída                       | Aus.                                                          | Aus.    | 3.5            | 1.75   | 6.3     | 0.7            |
| 5/10/2021 | São Manoel                  | Água Bruta                           | Pres.                                                         | Aus.    | 47             | 5.31   | 6.3     | 0              |
| 5/10/2021 | São Manoel                  | Manancial                            | Pres.                                                         | Aus.    | 46             | 5.3    | 6.5     | 0              |
| 5/19/2021 | Centro                      | Clínica Odontológica Municipal       | Aus.                                                          | Aus.    | 4.6            | 2.4    | 6.6     | 0.2            |
| 5/19/2021 | Centro                      | Clínica Odontológica Municipal       | Aus.                                                          | Aus.    | 4.7            | 2.5    | 6.7     | 0              |
| 5/19/2021 | Centro                      | Colégio Francisco Varela             | Aus.                                                          | Aus.    | 10             | 4.6    | 6.5     | 0.3            |
| 5/19/2021 | Centro                      | Colégio Francisco Varela             | Aus.                                                          | Aus.    | 10.2           | 4.8    | 6.9     | 0.39           |
| 5/19/2021 | Almas do Mato               | Rua José Murad Ferreira              | Aus.                                                          | Aus.    | 9              | 1.9    | 6.3     | 1.34           |
| 5/19/2021 | Almas do Mato               | Rua José Murad Ferreira              | Aus.                                                          | Aus.    | 8.9            | 1.95   | 6.3     | 1.32           |
| 5/19/2021 | Centro                      | Asilo Municipal de Carmo             | Aus.                                                          | Aus.    | 15             | 3.65   | 6.7     | 1.3            |
| 5/19/2021 | Centro                      | Asilo Municipal de Carmo             | Aus.                                                          | Aus.    | 14.5           | 3.7    | 6.8     | 1.3            |
| 5/19/2021 | Santo Antônio               | Torneira da Oficina                  | Aus.                                                          | Aus.    | 9              | 2.4    | 6.6     | 1.17           |
| 5/19/2021 | Santo Antônio               | Torneira da Oficina                  | Aus.                                                          | Aus.    | 8.7            | 2.6    | 6.6     | 1.15           |
| 5/31/2021 | Centro                      | R. Ulisses Lemgruber                 | Aus.                                                          | Aus.    | 15             | 3.79   | 7       | 1.2            |
| 5/31/2021 | Centro                      | R. Ulisses Lemgruber                 | Aus.                                                          | Aus.    | 15             | 3.6    | 7       | 1.2            |
| 5/31/2021 | Botafogo                    | Torneira Pública                     | Aus.                                                          | Aus.    | 3.7            | 1.7    | 6.3     | 0.2            |
| 5/31/2021 | Botafogo                    | Torneira Pública                     | Aus.                                                          | Aus.    | 3.6            | 1.9    | 6.5     | 0.1            |
| 5/19/2021 | Centro                      | Torneira na Secr. da Igreja Católica | Aus.                                                          | Aus.    | 8.4            | 3.65   | 6.6     | 0.99           |
| 5/19/2021 | Centro                      | Torneira na Secr. da Igreja Católica | Aus.                                                          | Aus.    | 8.3            | 3.6    | 6.6     | 1              |
| 5/31/2021 | Centro                      | PSF Central                          | Aus.                                                          | Aus.    | 15             | 2.04   | 7       | 1.03           |
| 5/31/2021 | Centro                      | PSF Central                          | Aus.                                                          | Aus.    | 15             | 2.07   | 7       | 1              |
| 5/31/2021 | Bom Pastor                  | R. João Carvalho Junior              | Aus.                                                          | Aus.    | 4              | 2.25   | 7       | 0.4            |
| 5/31/2021 | Bom Pastor                  | R. João Carvalho Junior              | Aus.                                                          | Aus.    | 3.9            | 2.3    | 7.1     | 0.2            |
| 5/31/2021 | Progresso                   | Av. Presidente Tancredo Neves        | Aus.                                                          | Aus.    | 7.5            | 3.9    | 6.9     | 0.37           |
| 5/31/2021 | Progresso                   | Av. Presidente Tancredo Neves        | Aus.                                                          | Aus.    | 7.6            | 3.8    | 7       | 0.39           |
| 5/31/2021 | Centro                      | R. Oscar de Souza Curty              | Aus.                                                          | Aus.    | 13             | 6      | 7       | 0.17           |
| 5/31/2021 | Centro                      | R. Oscar de Souza Curty              | Aus.                                                          | Aus.    | 12             | 4.9    | 6.8     | 3              |
| 5/31/2021 | Jardim Centenário           | PSF Jd. Centenário                   | Aus.                                                          | Aus.    | 15             | 5.58   | 7.2     | 1.17           |
| 5/31/2021 | Jardim Centenário           | PSF Jd. Centenário                   | Aus.                                                          | Aus.    | 15             | 5      | 7.1     | 1.14           |
| 5/31/2021 | Centro                      | Hospital Nossa Senhora do Carmo      | Aus.                                                          | Aus.    | 40             | 2.64   | 7.1     | 1.13           |
| 5/31/2021 | Centro                      | Hospital Nossa Senhora do Carmo      | Aus.                                                          | Aus.    | 14             | 2.63   | 7.1     | 1.15           |
| 5/31/2021 | Loteamento Valparaíso       | Torneira em Residência               | Aus.                                                          | Aus.    | 14             | 4.4    | 7.2     | 2.9            |
| 5/20/2021 | Córrego da Prata            | Coleta Amostra 1                     | Aus.                                                          | Aus.    | 3.4            | 1.7    | 7.0     | 0.4            |
| 5/20/2021 | Córrego da Prata            | Coleta Amostra 2                     | Aus.                                                          | Aus.    | 3.5            | 2.1    | 6.6     | 0.3            |
| 5/20/2021 | Córrego da Prata            | Coleta Amostra 3                     | Aus.                                                          | Aus.    | 3.4            | 1.7    | 7       | 0.3            |
| 5/20/2021 | Córrego da Prata            | Coleta Amostra 4                     | Aus.                                                          | Aus.    | 3.2            | 1.8    | 6.9     | 0.5            |
| 5/20/2021 | Córrego da Prata            | Coleta Amostra 5                     | Aus.                                                          | Aus.    | 3              | 1.6    | 7.2     | 0.6            |
| 5/20/2021 | Porto Velho do Cunha        | Coleta Amostra 1                     | Aus.                                                          | Aus.    | 4.5            | 2.5    | 6.7     | 0.4            |
| 5/20/2021 | Porto Velho do Cunha        | Coleta Amostra 2                     | Aus.                                                          | Aus.    | 7              | 4      | 6.7     | 0.5            |
| 5/20/2021 | Porto Velho do Cunha        | Coleta Amostra 3                     | Aus.                                                          | Aus.    | 5.3            | 2.7    | 6.5     | 0.4            |
| 5/20/2021 | Porto Velho do Cunha        | Coleta Amostra 4                     | Aus.                                                          | Aus.    | 4.4            | 2      | 6.3     | 0.2            |
| 5/20/2021 | Porto Velho do Cunha        | Coleta Amostra 5                     | Aus.                                                          | Aus.    | 5              | 2.9    | 6.8     | 0.4            |
| 5/20/2021 | Vila Moraes                 | Coleta Amostra 1                     | Aus.                                                          | Aus.    | 2.7            | 1.29   | 6.7     | 0.6            |
| 5/20/2021 | Vila Moraes                 | Coleta Amostra 2                     | Aus.                                                          | Aus.    | 2.6            | 1.25   | 6.7     | 0.5            |
| 5/20/2021 | Vila Moraes                 | Coleta Amostra 3                     | Aus.                                                          | Aus.    | 2.5            | 1.1    | 6.4     | 0.6            |
| 5/20/2021 | Vila Moraes                 | Coleta Amostra 4                     | Aus.                                                          | Aus.    | 2.5            | 1.4    | 6.3     | 0.4            |
| 5/20/2021 | Vila Moraes                 | Coleta Amostra 5                     | Aus.                                                          | Aus.    | 3              | 1.5    | 6.6     | 0.7            |
| 5/20/2021 | Bacelar                     | Coleta Amostra 1                     | Aus.                                                          | Aus.    | 3.1            | 1.2    | 6.2     | 0.4            |
| 5/20/2021 | Bacelar                     | Coleta Amostra 2                     | Aus.                                                          | Aus.    | 3              | 1.4    | 6.5     | 0.3            |
| 5/20/2021 | Bacelar                     | Coleta Amostra 3                     | Aus.                                                          | Aus.    | 3.1            | 1.2    | 6.6     | 0.6            |
| 5/20/2021 | Bacelar                     | Coleta Amostra 4                     | Aus.                                                          | Aus.    | 3.2            | 1.1    | 6.8     | 0.3            |

|           |                        |                                      |      |      |      |      |     |      |
|-----------|------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|
| 5/20/2021 | Bacelar                | Coleta Amostra 5                     | Aus. | Aus. | 3    | 1.5  | 6.5 | 0.3  |
| 5/20/2021 | Barra de São Francisco | Coleta Amostra 1                     | Aus. | Aus. | 3.7  | 1.3  | 6.6 | 0.5  |
| 5/20/2021 | Barra de São Francisco | Coleta Amostra 2                     | Aus. | Aus. | 3.3  | 1.6  | 6.5 | 0.6  |
| 5/20/2021 | Barra de São Francisco | Coleta Amostra 3                     | Aus. | Aus. | 4    | 1.5  | 6.6 | 0.4  |
| 5/20/2021 | Barra de São Francisco | Coleta Amostra 4                     | Aus. | Aus. | 2.5  | 1.4  | 6.7 | 0.6  |
| 5/20/2021 | Barra de São Francisco | Coleta Amostra 5                     | Aus. | Aus. | 2.3  | 1.6  | 6.4 | 0.5  |
| 5/20/2021 | Influência             | Coleta Amostra 1                     | Aus. | Aus. | 2.4  | 1.7  | 6.6 | 0.7  |
| 5/20/2021 | Influência             | Coleta Amostra 2                     | Aus. | Aus. | 2.4  | 1.6  | 6.7 | 0.8  |
| 5/20/2021 | Influência             | Coleta Amostra 3                     | Aus. | Aus. | 2.5  | 1.2  | 6.8 | 0.5  |
| 5/20/2021 | Influência             | Coleta Amostra 4                     | Aus. | Aus. | 2.1  | 1.6  | 6.6 | 0.8  |
| 5/20/2021 | Influência             | Coleta Amostra 5                     | Aus. | Aus. | 2.3  | 1.64 | 7.1 | 0.7  |
| 5/20/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 1                     | Aus. | Aus. | 2.4  | 1.3  | 6.4 | 0.7  |
| 5/20/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 2                     | Aus. | Aus. | 3.6  | 1.2  | 6.6 | 0.5  |
| 5/20/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 3                     | Aus. | Aus. | 4.5  | 1.2  | 6.4 | 0.6  |
| 5/20/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 4                     | Aus. | Aus. | 2.6  | 1.3  | 6.6 | 0.5  |
| 5/20/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 5                     | Aus. | Aus. | 6.5  | 1.3  | 6.4 | 0.4  |
| 5/20/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 6                     | Aus. | Aus. | 3.9  | 1.5  | 6.4 | 0.8  |
| 5/20/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 7                     | Aus. | Aus. | 3.5  | 1.2  | 6.6 | 0.4  |
| 5/20/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 8                     | Aus. | Aus. | 2.7  | 1.5  | 6.5 | 0.6  |
| 5/20/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 9                     | Aus. | Aus. | 3.7  | 1.5  | 6.5 | 0.4  |
| 5/20/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 10                    | Aus. | Aus. | 3.3  | 1.6  | 6.6 | 0.5  |
| 6/8/2021  | São Manoel             | Reservatório                         | Aus. | Aus. | 30   | 3.77 | 6.7 | 2.56 |
| 6/8/2021  | São Manoel             | Reservatório                         | Aus. | Aus. | 31   | 3.7  | 6.6 | 2.5  |
| 6/8/2021  | São Manoel             | Torneira na Saída                    | Aus. | Aus. | 15   | 4.22 | 7   | 2.84 |
| 6/8/2021  | São Manoel             | Torneira na Saída                    | Aus. | Aus. | 15   | 4.2  | 7   | 2.88 |
| 6/8/2021  | São Manoel             | Torneira Bebedouro                   | Aus. | Aus. | 15   | 2.9  | 6.7 | 0    |
| 6/8/2021  | São Manoel             | Torneira Bebedouro                   | Aus. | Aus. | 14   | 3    | 6.8 | 0    |
| 6/8/2021  | São Manoel             | Água Bruta Decantador                | Aus. | Aus. | 42   | 5    | 6.5 | 0    |
| 6/8/2021  | São Manoel             | Manancial                            | Aus. | Aus. | 38.2 | 5.15 | 6.8 | 0    |
| 6/9/2021  | Centro                 | Colégio Francisco Varella            | Aus. | Aus. | 15   | 4.5  | 7   | 2.93 |
| 6/9/2021  | Centro                 | Colégio Francisco Varella            | Aus. | Aus. | 14   | 4.6  | 7   | 2.8  |
| 6/15/2021 | São Manoel             | CIEP                                 | Aus. | Aus. | 21.3 | 3.01 | 6.9 | 0.2  |
| 6/15/2021 | São Manoel             | CIEP                                 | Aus. | Aus. | 20   | 3    | 6.9 | 0.24 |
| 6/15/2021 | Centro                 | R. Ulisses Lemgruber                 | Aus. | Aus. | 15   | 4.34 | 6.4 | 1.22 |
| 6/15/2021 | Centro                 | R. Ulisses Lemgruber                 | Aus. | Aus. | 13   | 4.5  | 6.4 | 1.3  |
| 6/15/2021 | Botafogo               | Loja Comercial                       | Aus. | Aus. | 20   | 4.16 | 6.3 | 0.91 |
| 6/15/2021 | Botafogo               | Loja Comercial                       | Aus. | Aus. | 21   | 4.1  | 6.3 | 0.93 |
| 6/23/2021 | Almas do Mato          | Rua José Murad Ferreira              | Aus. | Aus. | 15   | 3    | 6.5 | 2.97 |
| 6/23/2021 | Almas do Mato          | Rua José Murad Ferreira              | Aus. | Aus. | 15   | 4    | 6.6 | 2.6  |
| 6/23/2021 | Santo Antônio          | Torneira da Oficina                  | Aus. | Aus. | 30   | 2.16 | 6.3 | 0.34 |
| 6/23/2021 | Santo Antônio          | Torneira da Oficina                  | Aus. | Aus. | 30   | 1.94 | 6.4 | 1.57 |
| 6/23/2021 | Progresso              | Av. Presidente Tancredo Neves        | Aus. | Aus. | 10   | 4.3  | 7   | 0.5  |
| 6/23/2021 | Progresso              | Av. Presidente Tancredo Neves        | Aus. | Aus. | 11   | 4.4  | 7   | 0.6  |
| 6/23/2021 | Centro                 | Torneira Pública na Caixa D'água     | Aus. | Aus. | 15   | 2.04 | 6.1 | 0.11 |
| 6/23/2021 | Centro                 | Torneira Pública na Caixa D'água     | Aus. | Aus. | 20   | 2    | 6.3 | 0.15 |
| 6/9/2021  | Centro                 | Asilo Municipal de Carmo             | Aus. | Aus. | 15   | 5.6  | 6.9 | 3    |
| 6/9/2021  | Centro                 | Asilo Municipal de Carmo             | Aus. | Aus. | 14   | 5.8  | 6.8 | 3.1  |
| 6/9/2021  | Centro                 | Torneira na Secr. da Igreja Católica | Aus. | Aus. | 15   | 4.13 | 6.8 | 2.87 |
| 6/9/2021  | Centro                 | Torneira na Secr. da Igreja Católica | Aus. | Aus. | 15   | 3.9  | 7   | 2.9  |
| 6/9/2021  | Centro                 | Clínica Odontológica Municipal       | Aus. | Aus. | 44   | 4.29 | 6.2 | 2.71 |
| 6/9/2021  | Centro                 | Clínica Odontológica Municipal       | Aus. | Aus. | 13   | 4.4  | 6.5 | 2.8  |
| 6/14/2021 | Bom Pastor             | Quadra Ciro Vieira                   | Aus. | Aus. | 15   | 1.8  | 6.4 | 0.26 |
| 6/14/2021 | Bom Pastor             | Quadra Ciro Vieira                   | Aus. | Aus. | 14   | 1.9  | 6.6 | 0.3  |
| 6/14/2021 | Jardim Centenário      | Posto de Saúde da Asa Branca         | Aus. | Aus. | 15   | 4.8  | 6.7 | 1.49 |
| 6/14/2021 | Jardim Centenário      | Posto de Saúde da Asa Branca         | Aus. | Aus. | 13   | 4.6  | 6.2 | 1.51 |
| 6/14/2021 | Centro                 | Posto de Saúde Central               | Aus. | Aus. | 15.0 | 5.0  | 6.5 | 0.85 |
| 6/14/2021 | Centro                 | Posto de Saúde Central               | Aus. | Aus. | 15.5 | 5.0  | 6.4 | 0.9  |
| 6/14/2021 | Centro                 | Hospital Nossa Senhora do Carmo      | Aus. | Aus. | 14.0 | 6.5  | 6.4 | 0.7  |
| 6/14/2021 | Centro                 | Hospital Nossa Senhora do Carmo      | Aus. | Aus. | 14.0 | 6.7  | 6.5 | 0.75 |
| 6/14/2021 | Loteamento Valparaíso  | Torneira em Residência               | Aus. | Aus. | 15   | 4.22 | 7   | 2.84 |
| 6/24/2021 | Córrego da Prata       | Coleta Amostra 1                     | Aus. | Aus. | 7.3  | 1.4  | 7.1 | 0.8  |
| 6/24/2021 | Córrego da Prata       | Coleta Amostra 2                     | Aus. | Aus. | 4.0  | 1.5  | 6.7 | 0.7  |
| 6/24/2021 | Córrego da Prata       | Coleta Amostra 3                     | Aus. | Aus. | 5.4  | 1.2  | 6.4 | 0.65 |
| 6/24/2021 | Córrego da Prata       | Coleta Amostra 4                     | Aus. | Aus. | 6.8  | 0.7  | 6.5 | 0.6  |

|           |                        |                   |      |      |     |      |     |      |
|-----------|------------------------|-------------------|------|------|-----|------|-----|------|
| 6/24/2021 | Córrego da Prata       | Coleta Amostra 5  | Aus. | Aus. | 5   | 0.6  | 6.3 | 0.7  |
| 6/24/2021 | Porto Velho do Cunha   | Coleta Amostra 1  | Aus. | Aus. | 8.6 | 0.7  | 6.9 | 2.4  |
| 6/24/2021 | Porto Velho do Cunha   | Coleta Amostra 2  | Aus. | Aus. | 7   | 0.9  | 6.2 | 3.0  |
| 6/24/2021 | Porto Velho do Cunha   | Coleta Amostra 3  | Aus. | Aus. | 8.6 | 0.6  | 7.3 | 2.3  |
| 6/24/2021 | Porto Velho do Cunha   | Coleta Amostra 4  | Aus. | Aus. | 8.8 | 0.7  | 6.7 | 2.2  |
| 6/24/2021 | Porto Velho do Cunha   | Coleta Amostra 5  | Aus. | Aus. | 6.7 | 0.7  | 6.7 | 1.8  |
| 6/24/2021 | Vila Moraes            | Coleta Amostra 1  | Aus. | Aus. | 6.4 | 0.5  | 6.5 | 0.7  |
| 6/24/2021 | Vila Moraes            | Coleta Amostra 2  | Aus. | Aus. | 6.2 | 0.3  | 6.6 | 0.6  |
| 6/24/2021 | Vila Moraes            | Coleta Amostra 3  | Aus. | Aus. | 6.1 | 0.2  | 6.2 | 0.4  |
| 6/24/2021 | Vila Moraes            | Coleta Amostra 4  | Aus. | Aus. | 7   | 0.6  | 6.6 | 0.7  |
| 6/24/2021 | Vila Moraes            | Coleta Amostra 5  | Aus. | Aus. | 6.1 | 0.5  | 6.3 | 0.7  |
| 6/24/2021 | Bacelar                | Coleta Amostra 1  | Aus. | Aus. | 7.9 | 0.3  | 6   | 0.43 |
| 6/24/2021 | Bacelar                | Coleta Amostra 2  | Aus. | Aus. | 7.8 | 0.3  | 6.7 | 0.5  |
| 6/24/2021 | Bacelar                | Coleta Amostra 3  | Aus. | Aus. | 7.6 | 0.28 | 6.4 | 0.35 |
| 6/24/2021 | Bacelar                | Coleta Amostra 4  | Aus. | Aus. | 7.9 | 0.27 | 6.1 | 0.7  |
| 6/24/2021 | Bacelar                | Coleta Amostra 5  | Aus. | Aus. | 7.5 | 0.3  | 6.3 | 0.7  |
| 6/24/2021 | Barra de São Francisco | Coleta Amostra 1  | Aus. | Aus. | 6.4 | 0.3  | 5.7 | 0.5  |
| 6/24/2021 | Barra de São Francisco | Coleta Amostra 2  | Aus. | Aus. | 6.5 | 0.4  | 5.5 | 0.6  |
| 6/24/2021 | Barra de São Francisco | Coleta Amostra 3  | Aus. | Aus. | 5.9 | 0.7  | 5.1 | 0.5  |
| 6/24/2021 | Barra de São Francisco | Coleta Amostra 4  | Aus. | Aus. | 6.7 | 0.3  | 5.4 | 0.6  |
| 6/24/2021 | Barra de São Francisco | Coleta Amostra 5  | Aus. | Aus. | 6.9 | 0.5  | 6.8 | 0.3  |
| 6/24/2021 | Influência             | Coleta Amostra 1  | Aus. | Aus. | 6.3 | 0.3  | 6.9 | 2.5  |
| 6/24/2021 | Influência             | Coleta Amostra 2  | Aus. | Aus. | 7   | 0.6  | 6.5 | 2.5  |
| 6/24/2021 | Influência             | Coleta Amostra 3  | Aus. | Aus. | 6.8 | 0.4  | 6.4 | 2    |
| 6/24/2021 | Influência             | Coleta Amostra 4  | Aus. | Aus. | 6   | 0.5  | 6.6 | 2.3  |
| 6/24/2021 | Influência             | Coleta Amostra 5  | Aus. | Aus. | 5   | 0.7  | 6.6 | 3    |
| 6/24/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 1  | Aus. | Aus. | 8   | 0.4  | 6.7 | 0.9  |
| 6/24/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 2  | Aus. | Aus. | 7.8 | 0.6  | 6.2 | 0.5  |
| 6/24/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 3  | Aus. | Aus. | 8.5 | 0.7  | 6.7 | 0.4  |
| 6/24/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 4  | Aus. | Aus. | 8.3 | 0.8  | 6.3 | 0.6  |
| 6/24/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 5  | Aus. | Aus. | 7.7 | 0.5  | 6.6 | 0.6  |
| 6/24/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 6  | Aus. | Aus. | 8.1 | 0.4  | 6.4 | 0.30 |
| 6/24/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 7  | Aus. | Aus. | 8   | 0.30 | 6.6 | 0.40 |
| 6/24/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 8  | Aus. | Aus. | 7   | 0.3  | 6.7 | 0.3  |
| 6/24/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 9  | Aus. | Aus. | 9.6 | 0.8  | 7.6 | 0.5  |
| 6/24/2021 | Ilha dos Pombos        | Coleta Amostra 10 | Aus. | Aus. | 8.7 | 0.4  | 7.2 | 1.2  |

**Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF. Um Trabalho Belo e Constante** - A qualidade da água no município de Carmo é resultado de um esforço intenso e diário de parte da equipe de funcionários das Estações de Tratamento de Água (ETA). Estes profissionais são os responsáveis por zelar pelas características de potabilidade analisadas, uma vez que obedecem a uma rotina de processos como a filtração da água, aplicação de flocculantes e a desinfecção. O sucesso alcançado diuturnamente pelos Trabalhadores das ETA no Carmo é também resultado de um programa de capacitação permanente (Programa Água & Saúde) implementado desde 2017, e de treinamento no laboratório de águas do município. Através deste programa, foram alcançados objetivos importantes, como o estabelecimento de um padrão de qualidade seguindo normas do Ministério da Saúde, do Brasil e recomendações da American Water Works Association, dos EUA. É assim regulada a aplicação de substâncias para controle de qualidade da água, e diversos outros aspectos do tratamento e abastecimento. Portanto, os Trabalhadores das ETA são profissionais de relevância para a qualidade de nossas águas.